

<b>Eau potable contaminée à Altlinster</b>	
<b><u>Date</u></b>	<b><u>Intervention</u></b>
17/12/2019	Contrôle permanente de la chloration
18/12/2019	Mise en service de la station de réduction de pression
18/12/2019	Mise hors service de l'ancienne conduite d'eau
KW 2/3	Nouvelles analyses « spécial »
KW 5/6	Nouvelle installation électromécanique